



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ  
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 461/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

*«Детский сад компенсирующего вида № 137»*

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – заместителя главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору № 461 (наименование органа ГПН)

от « 24 » мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 8 » июня 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 22 » июня 2021 г.

проведена плановая выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

*Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Бондусь Алёной Валерьевной, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Панчехиным Алексеем Алексеевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 137», расположенным по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина 186а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующим МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №137» Быковой А.Ф.* (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система противопожарной	п. 71 Правил	25.04.2022	



	защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
2	На объекте защиты на планах эвакуации не указаны место размещения самого плана эвакуации в здании, места размещения устройств ручного пуска установок пожарной сигнализации, размер планов эвакуации, имеющих на этажах, менее требуемого	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 6.2.3 (в,г), п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009	25.04.2022	
3	На объекте защиты дверь, разделяющая лестничную клетку Iго этажа и коридор группы (в соответствии с техническим паспортом от 27.04.2006г., лит А, помещения 2, 3), не имеет приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.04.2022	
4	На объекте защиты противопожарные двери не имеют приспособлений для самозакрывания	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.04.2022	
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	25.04.2022	

обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор  
города Саратова по пожарному надзору

Бондусь Алёна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июня 2021 г.



М.Л.П.

Государственный инспектор  
города Саратова по пожарному надзору

Панчехин Алексей Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июня 2021 г.



М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил (а):**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«22» июня 2021 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
компенсирующего вида №137»

Быкова Анастасия Федоровна

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)